



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS




OFÍCIO Nº 295/2019/DLC

Ourinhos, 14 de maio de 2019.

Prezado Senhor

Em atenção ao vosso ofício nº 052/2019, protocolado sob nº 21002/2019, no qual solicita esclarecimentos acerca do Pregão Presencial nº 47/2019, com objeto contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split, temos a informar que o processo foi encaminhado à Secretaria interessada e a resposta segue em anexo na íntegra.

Atenciosamente,


FÁBIO APARECIDO PEREIRA
Gerente de Licitação e Compras

Ilmo. Sr.
Euríco Aparecido Rodrigues
Presidente da ONG
Observatório Social do Brasil - Ourinhos
Avenida Domingos Camerlingo Caló, nº 2300 – Loteamento Domingos Garcia
Ourinhos / SP
CEP: 19905-136



MUNICÍPIO DE OURINHOS

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ref. Processo nº 21002/2019

Origem: Secretaria Municipal
de Cultura

Destino: Chefia de Licitação e Compras

CÓPIA

Em resposta ao processo citado, este encaminhado pelo Observatório Social do Brasil- Ourinhos informamos o que segue

1 – O ar Split foi pensado de acordo com referências dadas por técnicos que compareceram ao local, a saber, mais de uma indicação técnica, bem como visitas em outros ambientes que utilizam o mesmo tipo de ar. Além disso, foi pensando em mais de um ar e não apenas um central, uma vez que não corremos o risco de acontecer um problema com todos ao mesmo tempo. Outro ponto fundamental é que o ar central, como o que está instalado atualmente no teatro, não é mais usual em ambiente como este. Outro motivo, após ampla pesquisa, constatou-se que este modelo é ideal para ambientes fechados, os quais utilizam-se de apresentações artísticas, pois são mais silenciosos. O controle não centralizado é importante, pois poderemos focar em algumas partes do teatro para serem ou não refrigeradas, dando assim, autonomia para o controle de ar, bem como maior economia, uma vez que não necessariamente todos precisarão estar ligados ao mesmo tempo.

2 – Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC é dividido em duas partes, a saber: a manutenção do sistema de refrigeração e ar condicionado e, avaliação da qualidade do ar, para tanto, em vista das melhorias que estão sendo pensadas, posteriormente, uma empresa para executar esse serviço será contratada. Cabe ressaltar que os ares que serão comprados, em seus orçamentos, já consta a garantia dos mesmos.



MUNICÍPIO DE OURINHOS
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓPIA

3 – Em um primeiro momento do processo licitatório, tivemos uma impugnação, pois foi apontado que os ares de 60.000 BTU/h não estão mais sendo produzidos e os mais usuais são os de 54.000 BTU/h, os quais também atenderiam a demanda do espaço, dessa forma, solicitamos retificação dos orçamentos, afim de atender tal demanda. Ao passo que mudamos para 54.000 BTU/h, um ar condicionado com maior giro de mercado, conseqüentemente torna-se mais caro do que um ar condicionado, que estava com produção e estoque parados:

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada.

Ourinhos, 09 de maio de 2019

Gustavo Tanus Martins
Secretário Municipal de Cultura